ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝

Բյուրեղավան համայնքի ղեկավար Հ.Բալասյան

07.03.2025թ.

Գծագիր №2

0.4կՎ ՄԳ-ի,ՕԳՄ-ի և 0,22կՎ ՕԳՄ-ի ուղեգծերի անցկացման և համաձայնեցման հատակագիծ
Մ 1:1000

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
ՍԻՊ-2 3x70+1x54,6մմ², L=353մ,
օդային հատված,

Նոր կառուցվող 0.22կՎ ՕԳՄ
ՍԻՊ-2 2x16մմ², L=41մ,
որից՝ 16մ հենասյան երկայնքով,
25մ օդային հատված

№1 К
0.4կՎ ՄԳ ուղեգծի վերջ
ՊԿ1+60
0,4կՎ ՕԳՄ ուղեգծի սկիզբ
ՊԿ0+00

0.4կՎ ՄԳ, ԱԲՁՐ-1 4x95մմ² L=178մ,որից՝
10մ ՏԲ-ում (1մ կոնսոլում կցիայով),9մ անցադրով),
160մ ստորգետնյա հատվածով(30մ խողովակով),
8մ №1 հենասյան երկայնքով

0.4կՎ ՄԳ-ի
ուղեգծի սկիզբ
ՊԿ0+00

ՏԲ-3460

№2 А25
0.4կՎ ՕԳՄ-ի
ուղեգծի վերջ
ՊԿ3+54

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նախատեսվող 0.4կՎ ե/բ հենասյան
- Նախագծվող 0.4կՎ ՕԳՄ
- Նախագծվող 0.22կՎ ՕԳՄ
- Նախագծվող 0.4կՎ ստորգետնյա մալուխագիծ
- Նախագծվող 0.4կՎ ստորգետնյա մալուխագիծ պոլիէթիլենային խողովակով
- Գոյություն ունեցող 10/6կՎ փայտե միջանկյալ հենասյան
- Գոյություն ունեցող 10/6կՎ փայտե բարդ հենասյան
- Գոյություն ունեցող 0.4կՎ ե/բ հենասյան
- Գոյություն ունեցող 0.4կՎ փայտե հենասյան
- Գոյություն ունեցող 0.4կՎ ՕԳՄ
- Գոյություն ունեցող 0.22կՎ ՕԳ
- Գոյություն ունեցող 10կՎ ՕԳ
- Վերգետնյա գազատար խողովակ
- 10/0,4 կՎ ՏԲ
- Նախագծվող խարսխային բարձակ պատի վրա
- Մետաղական կանգնակ
- Դիմումատուի տարածք/շինություն/
- Հաշվիչի մետաղական արկղ (ԱՇԿՎՅ համակարգով)
- 2 տեղանոց մետաղական արկղ
- 1 հատ միաֆազ հաշվառքային սարք
- Գոյություն ունեցող 110կՎ մետաղական հենասյան
- Գոյություն ունեցող 110կՎ ՕԳ

22 Կոտայքի մարզ, գյուղ Նուռնուս, 15-րդ թաղամաս 371 հասցեում
Արամ Դուրյանին պատկանող տարածքի 0.22կՎ էլեկտրամատակարարում

Մ. Գրիգորյան
Ա. Հարությունյան
Լ. Գրիգորյան
Ն. Աբրահամյան

ՀԱՅԿԱԿՈՒ ԱՌԱՔՈՒՄՆԵՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՖԴԿ

12886-ԷՄ

VOLIOS INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING