Գծագիր №1

0.4կՎ և 0.22կՎ ՕԳՄ-ների ուղեգծի անցկացման և համաձայնեցման հատակագիծ Մ1:1000

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող 0.4կՎ ե/բ հենարան
- Նախատեսվող 0.4կՎ ե/բ հենարան
- Նախագծվող 0.4կՎ ՕԳՄ
- Նախագծվող 0.22կՎ ՕԳՄ
- Գոյություն ունեցող 0.4կՎ ՕԳՄ
- Վերգետնյա գազատար խողովակ
- Գոյություն ունեցող 10կՎ ՕԳ
- Գոյություն ունեցող 10կՎ ե/բ միջանկյալ հենարան
- Գոյություն ունեցող 10կՎ ե/բ բարդ հենարան
- Մետաղական կանգնակ
- Դիմումատուի տարածք/շինություն/
- Հաշվիչի մետաղական արկղ (АСКУЭ համակարգով)
- 2 տեղանոց մետաղական արկղ
- 1 հատ միաֆազ հաշվառքային սարք

115191111 պատվերով դիմումատուի տարածք

115191111 պատվերով նոր կառուցվող 0.22կՎ ՕԳՄ СИП-2 2x16մմ², L=60մ որից 44մ օդային հատված 16մ №1 հենարանի երկայնքով

Դիմումատուի կողմից տեղադրված կանգնակ 0.22կՎ ՕԳՄ ուղեգծի վերջ

115191111 պատվերով կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ СИП-2 3x50+1x54.6մմ², L=132մ որից 5մ ԼՏԵ-ի կոնստրուկցիայով 127մ օդային հատված

115222111 պատվերով կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ СИП-2 3x50+1x54.6մմ², L=363մ որից 5մ ԼՏԵ-ի կոնստրուկցիայով 358մ օդային հատված

115222111 պատվերով նոր կառուցվող 0.22կՎ ՕԳՄ СИП-2 2x16մմ², L=41մ որից 25մ օդային հատված 16մ №16' հենարանի երկայնքով

Դիմումատուի կողմից տեղադրված կանգնակ

115222111 պատվերով դիմումատուի տարածք

№16' 0.4կՎ ՕԳՄ ուղեգծի վերջ ՊԿ 3+58

№15' ՊԿ 3+31

№14' ՊԿ 3+01

№13' ՊԿ 2+66

№12' ՊԿ 2+35

№11' ՊԿ 1+98

№10' ՊԿ 1+65

№9' ՊԿ 1+39

№8' ՊԿ 1+06

№7' ՊԿ 0+82

№6' ՊԿ 0+99

№5' ՊԿ 0+87

№4' ՊԿ 0+68

№3' ՊԿ 0+45

№2' ՊԿ 0+29

№1' ՊԿ 0+07

№2 ՊԿ 0+19

№1 Կ 0.4կՎ ՕԳՄ ուղեգծի վերջ ՊԿ 1+27 0.22կՎ ՕԳՄ ուղեգծի սկիզբ ՊԿ 0+00

ԼՏԵ-1975 0.4կՎ ՕԳՄ ուղեգծի սկիզբ ՊԿ 0+00

գ/ու 0.4կՎ ՕԳՄ

գ/ու 10կՎ ՕԳ h=7մ

գազ h=4մ

Տանկասյուն

2xСИП-2 3x50+1x54.6մմ²

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ է՝

Բյուրեղավան համայնքի ղեկավար Հ. Բալասյան

«07» 03 2024թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Նուռնուս,3 փող., 20 հասցեում Անժելա Վանեսյանին և 4 փող., 2 հասցեում Աշոտ Հարությունյանին պատկանող տարածքների 0.22կՎ էլեկտրամատակարարում

Ստուգեց		Մ. Գրիգորյան
Հարտաբաշխ		Վ. Քոչինյան
Տեղազննող		Ս. Ավագյան
Փուլ		«ՎՈԼԻՈՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ
ԱՆ		

VOLIOS INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING

13259-ԷՄ