

Գծագիր №1
0.4կՎ և 0.22կՎ ՕԳՄ ուղեգծերի
անցկացման
համալայնեցման հատակագիծ
1:1000

Նոր կառուցվող 0.22կՎ ՕԳՄ
ՏԱՊ-2 2x16մմ² L=41մ, որից
25մ օդային հատված,
16մ №2 հենալայն երկայնքով

№2
0.4կՎ ՕԳՄ ուղեգծի վերջ
դ.41+20

Դիմումատուի կողմից տեղադրվող
մետաղական կանգնակ
Դիմումատուի
տարածք (շինություն)

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ ուղեգիծ
ՏԱՊ-2 3x50+1x54.6մմ² L=122մ, որից
120մ օդային հատված,
2մ կանգնակի երկայնքով

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Դիմումատուի տարածք/շինություն/
- Լուսավորության մետաղական հենարան
- Գոյություն ունեցող 0.4կՎ մետաղական հենարան
- Գոյություն ունեցող 0.4կՎ ՕԳ
- Գոյություն ունեցող 0.4կՎ ՕԳՄ
- Նախատեսվող մետաղական հենարան
- Նախագծվող 0.4կՎ ՕԳՄ
- Նախագծվող 0.22կՎ ՕԳՄ
- Մետաղական կանգնակ
- Հաշվիչի մետաղական արկղ (ԱԿԿՅՑ համակարգով)
- 2 տեղանոց մետաղական արկղ
- 1 հատ միաֆազ հաշվարկային սարք

22 Կոտայքի մարզ, ք. Բյուրեղական
Օդական փող. 23/15 հասցեում
Արևոտ Ավագանիի պատկանող տարածքի
0.22կՎ էլեկտրամատակարարում

Ստանդեգ
Հարստարարվող
Տեղադրվող

Մ. Գրիգորյան
Լ. Հակոբյան
Վ. Մկրտչյան

«ԱՆԵՆՈՍ»
ԵՐԵՎԱՆԻ
ԲԱՆԱՏՈՒՄ

Փուլ I
ԼՆ

15005-ԷՄ