













0.4կՎ ՕԳՄ-ի ուղեգծի
անցկացման և համաձայնեցման
հատակագիծ
Մ 1:1000

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
ՇՊՊ-2 3x35+1x54.6մմ², L=324մ,
որից 9մ ՏԵ-ում (2մ կոնստրուկցիայով,
7մ պատով), 5մ №1' հենարանի
երկայնքով, 310մ օղով

Սպառողի կողմից տեղադրվող
մետաղական կանգնակ
Ուղեգծի վերջ
ՊԿ3+10


գազատար
h=4մ

Պայմանական նշանակումներ

-  6/0,4 կՎ ՏԵ
-  Նախատեսվող մետաղական հենարան
-  Նախագծվող 0.4կՎ ՕԳՄ
-  Նախագծվող 0.4կՎ ՕԳՄ պատի վրա
-  Գոյություն ունեցող 0.4կՎ մետաղական հենարան
-  Գոյություն ունեցող 0.4կՎ ՕԳՄ
-  Լուսավորության մետաղական հենարան
-  Վերգետնյա գազատար խողովակ
-  Մետաղական կանգնակ
-  Դիմումատուի տարածք/շինություն/
Հաշվիչի մետաղական արկղ
(ԱՇԿՅՅ համակարգով)
-  1 տեղանոց մետաղական արկղ
-  1 հատ եռաֆազ հաշվարքային սարք

Բյուրեղավան համայնքի ղեկավար

ՀԱՄԱԶԱՅՆԵՑՎԱԾ Է



Հ. Բալայան

07.02.2025թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Բյուրեղավան,
Կոտայքի փողոց 28/79 հասցեում,
«Հարությունյան Գևորգ Ռոբերտի» ԱԶ-ին
պատկանող տարածքի
0.4կՎ էլեկտրամատակարարում

Ստուգեց Մ.Գրիգորյան
ճարտարագետ Ա.Գրիգորյան
Տեղագնաց Ա. Ավագյան

Փուլ
ԱՆ
«ՈՒԼԻՄ»
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ

12927-ԷՄ

VOLIOS INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING