

0.4կՎ ՕԳՄ ուղեգծերի
անցկացման և համաձայնեցման
հատակագիծ:
Մ1:1000

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
ՇՊՊ-2 3x16+1x25մմ, L=41մ, որից
25մ օդային հատված,
16մ հենարանի երկայնքով .

դիմումատուի կողմից
տեղադրվող մետաղական կանգնակ
ՊԿ0+25

դիմումատուի
տարածք

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
ՇՊՊ-2 3x35+1x54.6մմ, L=114մ
օդային հատված,

№4 K
ՊԿ1+14
ուղեգծի վերջ

№3 Ս
ՊԿ0+94

№2 Ս
ՊԿ0+74

№1 Ս
ՊԿ0+34

№1+1.2 բանակ
ՊԿ0+08

ՏԵ-7882
ուղեգծի սկիզբ
ՊԿ0+00

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նախատեսվող 0.4կՎ է/բ հենարան
- Գոյություն ունեցող 10կՎ է/բ միջանկ. հենարան
- Գոյություն ունեցող 0.4կՎ է/բ հենարան
- Գոյություն ունեցող գծային բաժանիչ հեն. վրա
- Նախագծվող 0.4կՎ ՕԳՄ
- Գոյություն ունեցող 10կՎ ՕԳ
- ▲ 10/0.4 կՎ կայանային ՏԵ
- ▲ Հաշվիչի մետաղական արկղ (ԱՇԿՅՅ համակարգով)
- ▲ տեղանոց մետաղական արկղ
- ▲ 1 հատ եռաֆազ հաշվառության սարք
- ▨ Դիմումատուի տարածք/չիևություն/

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

Բյուրեղավան համայնքի ղեկավար

Զ. Բալասյան

26.12.2024թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Բյուրեղավան
Մարտիկաթի թաղ. 1-ին փող. 2. Վիկտորիա
Պետրոսյանին պատկանող տարածքի
0.4կՎ էլեկտրամատակարարում

Ստուգեց Բ. Կարամյան	Մ. Գրիգորյան
Տեղափոխեց Ս. Ավագյան	Ս. Ավագյան
Փուլ	ՎՃԼՈՍՄ ՆԱԽՊԵՏՈՒՆ ՔԱՆՈՒՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ
ԱՆ.	

13065-ԷՍ

VOIOS INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING