

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ ՇՈՒ-2 3x70-1x54.6մմ² L-560մ, որից 10մ ՏԵ-ուսմիմ կոնստրուկցիայով, 9մ պատույժ, 550մ օդային հատված

Նոր տեղադրվող 0.22կՎ ՕԳՄ ՇՈՒ-2 2x25մմ² L-41մ, որից 16մ հենարանի երկարությամբ, 25մ օդային տարածք

Ուշադրություն
գ/ու №1-№11՝ եր հենարանները նախատեսվել են 101938111 համարի միացման պատվերով:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԿԵՂԱՆԵՐ

- 0.4 կՎ ՏԵ
- Գործարանի ունեցող 0.4կՎ եր հենարան
- Լախտատեղով 0.4կՎ եր հենարան
- Գործարանի ունեցող 10կՎ փայտի միջանկյալ հենարան
- Գործարանի ունեցող 10 կՎ ՕԳ
- Լախտատեղով 0.4կՎ ՕԳՄ
- Լախտատեղով 0.22կՎ ՕԳՄ
- Գործարանի ունեցող 0.4կՎ ՕԳՄ
- Գործարանի ունեցող 0.4կՎ ՕԳ
- Գործարանի ունեցող 0.4կՎ ՕԳՄ
- Գործարանի ունեցող 35կՎ մատակարան հենարան
- Գործարանի ունեցող 35կՎ ՕԳ
- Մատակարան կառուցվածք
- Դիմումատուի տարածք/շինություն/ շարժիչ-մատակարան սարք (ԱՇՄ) նախատեսված
- 2 սնունդով մատակարան սարք
- Դիմումատուի կողմից նախատեսված տարածք
- Օտար

ՀԱՄԱՂԱՅՆՆԵՎԱԾ Է

Քյուրեղավան համայնքի ղեկավար **Ք. Քյուրեղյան**



ՀՀ Կոտայքի մարզ, Գ. Լուսինու, Ալեկոյանի կամուրջի տարածք 93, Քյուրեղյան համայնքի կողմից պատկանող տարածքի 0.22կՎ էլեկտրամատակարարում

Մասնագիտացված ձևաթուղթ

Մարզպետի ներկայացուցիչ **Ա. Ալեկոյան**

Քաղաքապետի ներկայացուցիչ **Մ. Քյուրեղյան**

Տեղ **ՄԱՍՏՈՒՆ**

ՄԷԼ **ՄԱՍՏՈՒՆԻ ԲՈՒԿՆԵՐ**