

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Նախատեսվող 0.4կՎ ե/բ հենարան
-  Նախագծվող 0.4կՎ ՕԳՄ
-  Նախագծվող 0.22կՎ ՕԳՄ
-  Գոյություն ունեցող 0.4կՎ ե/բ հենարան
-  Գոյություն ունեցող 0.4կՎ ՕԳՄ
-  Գոյություն ունեցող 0.22կՎ ՕԳ
-  Մետաղական կանգնակ
-  Նախագծվող խորանարանի բարձակ պատի վրա
-  Դիմումատուի տարածք/շինություն/
-  Գոյություն ունեցող 10կՎ ե/բ միջանկյալ հենարան
-  Գոյություն ունեցող 10կՎ ՕԳ
-  10/0.4 կՎ LՏԵ
-  Հաշվիչի մետաղական արկղ (ԱԿԿՅ համակարգով)
-  2 տեղանոց մետաղական արկղ
-  1 հատ միաբազ հաշվառության սարք

ՈւՇԱՎՈՒԹՅՈՒՆ
Գործարարային հատակագծում կետագծով նշված
հատվածը չի համապատասխանում կայանարային
քարտեզին, այն գծվել է տեղանքի ուսումնասիրման
արդյունքում:

ՀԱՄԱՁԱՅՆՆԵՐՈՒՄ

Բյուրեղական համայնքի ղեկավար

Հ. Բյուրեղական

05.05.2024թ.

Գծագիր №1

0.4կՎ և 0.22կՎ ՕԳՄ ուղեգծերի
անցկացման համաձայնեցման
հատակագիծ

1:1000

Y O L I O S I N S T I T U T E O F C I V I L E N G I N E E R I N G

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
ՇՈՒՊ-2 3x35+1x54.6մ²
L=268մ որից
5մ LՏԵ-ում կանադակցված
203մ օդային հատված

ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Բյուրեղական,
4 շառք 29 հասցեում Օւճիկի
խաչատուրյանին պատկանող տարածքի
0.22կՎ էլեկտրամատակարարում

Ստորագրող
Տնօրեն
Փուլ
ՍՆ

Մ. Գրիգորյան
Յ. Գրիգորյան
Ա. Ավագյան

ԿՈՒՆԱԿԱՆ
ՆԱԽԱԳԱԾՈՒՄ
ՔԱՐՏԵԶՈՒՄ

13763-ԷՍ